

# О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, гр. София, ул. „Московска“ № 33

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

## СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: „Стационарна видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения, разположена на бул. „Сливница“, в участъка между ул. „Мелник“ и ул. „Русе“, район „Илинден“, Столична община“.

Стационарната видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения е разположена на в разделителната ивица бул. „Сливница“, в участъка между ул. „Мелник“ и ул. „Русе“, район „Илинден“, Столична община“. Проектното решение предвижда поставяне на стоманотръбен стълб със светла височина 2,5 м и СТС със светла височина 2,5 м. за директен монтаж на камера. Като източник на ел. захранване на новата СВРСНРПН ще се използва съществуващо табло за непрекъсваемо токозахранване 1 /Т-UPS-1/, захранващо съществуващо табло за контролер за светофарна уредба 1 /ТК-СУ-1/.

Новият захранващ кабел за СВРСНРПН ще се изтегли в нови HDPE тръби  $\Phi$  32/2,9 мм, положени в съществуващи кабелни ревизионни шахти (КРШ) за ел. разпределителна мрежа (ЕРМ), в съществуваща тръбна мрежа за светофарни уредби (СУ) и улично осветление (УО) или положени в изкоп.

От нова КРШ нш-1 до самата СВРСНРПН ще се положи в изкоп нова HDPE тръби  $\Phi$  32/2,9 мм, в която ще се изтегли новият ел. захранващ кабел СВРСНРПН. Новият захранващ кабел ще е тип и сечение съответно СВТ 3x2,5 мм.

Всички метални конструкции и корпуса на новата СВРСНРПН ще се заземят с един заземителен кол 022мм от неръждаема стомана, L=1500mm, с присъединителна планка. Заземителя се набива вертикално в земята. Свързването на СЕИТ със заземителите се извършва посредством гъвкав меден проводник 1x6мм<sup>2</sup> и болтово съединение с поцинкован болт с гайка M12, като Rзаз  $\leq$  10  $\Omega$ .

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

**За контакти:** арх. Петя Тодорова – главен експерт в дирекция „Управление и анализ на трафика“ – СО; тел. 02/ 80 28 976

**Писмени становища и мнения се приемат в район „Илинден“ (гр. София, п.к.1309**

**ж. к. „Захарна фабрика“, ул. „Билиянини извори“ № 10, бл. 51-А, вх. Б)**

**и РИОСВ (гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, ет. 10)**

**Приложение:** Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС